

宁德市灭火器产品质量 监督抽查实施细则

本细则适用于宁德市市级灭火器产品质量监督抽查，其他监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。内容包括产品分类、术语与定义、抽检依据、抽样要求、检验要求、判定原则、判定规则、结论用语。

一. 产品分类

灭火器产品包括手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、手提式水基型灭火器。

二. 术语与定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准的术语和定义。

三. 抽检依据

宁德市灭火器产品质量监督抽查实施细则

GB4351.1-2005 《手提式灭火器第 1 部分：性能和结构要求》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

四. 抽样要求

- 1) 抽样地区：福建省宁德市
- 2) 抽样领域：本辖区生产、销售企业
- 3) 抽样方法：

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。随机数一般可使用随机数字表、骰子或者扑克牌等方法产生。可采用 GB/T 10111-2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》方法产生随机数。

4) 抽样基数:

抽查样品基数满足抽样数量即可。

5) 抽样数量:

每批次产品抽取样品 4 具，其中 2 具作为检验样品，2 具作为备用样品。

五. 检验要求

表 1 手提式干粉灭火器检验项目

序号	检验项目		判定依据	检验方法依据
1	灭火剂充装量		GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005
2	20℃喷射性能	有效喷射时间	GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005
3	水压试验		GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005
4	筒体壁厚		GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005

表 2 手提式二氧化碳灭火器检验项目

序号	检验项目		判定依据	检验方法依据
1	灭火剂充装量		GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005
2	20℃喷射性能	有效喷射时间	GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005
3	水压试验		GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005
4	筒体壁厚		GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005

表 3 手提式水基型灭火器检验项目

序号	检验项目		判定依据	检验方法依据
1	灭火剂充装量		GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005
2	20℃喷射性能	有效喷射时间	GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005
3	水压试验		GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005
4	筒体壁厚		GB 4351.1-2005	GB 4351.1-2005

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

六. 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

七. 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

八. 结论用语

（一）经抽样检验，所检项目符合 xxx 标准要求，依据 xxx 细则，判定为合格；

（二）经抽样检验，xxx、xxx、xxx 项目不符合 xxx 标准要求，依据 xxx 细则，判定为不合格。